

б. Усилены требования к пожарной безопасности зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов.

С 1 марта 2024 года в силу вступили изменения, внесенные в пункт 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в соответствии с которыми электроустановки зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций, образовательных организаций с наличием интерната, дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинских организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии.

Устройство защиты от дугового пробоя – это специализированное устройство, предназначенное для автоматического предупреждения и предотвращения пожара от искрения (дугового пробоя) в электрических сетях и электроустановках.

Оборудование таких зданий, введенных в эксплуатацию до 1 марта 2024 года, указанными устройствами защиты осуществляется при их реконструкции или капитальном ремонте.

Установка устройств защиты от дугового пробоя в распределительных и групповых сетях электроснабжения систем противопожарной защиты и систем медицинского назначения, поддерживающих жизнедеятельность пациентов, не допускается.

Напоминаем, что нарушение требований пожарной безопасности в зависимости от наступивших последствий влечет административную либо уголовной ответственность.